



Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Dirigente: Ing. Antonella Sanna

FORNITURA DI GASOLIO PER I GRUPPI ELETTROGENI DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI MONSERRATO

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023)

Il giorno 21/05/2024 alle ore 7:47 è pervenuto via mail un primo avviso di allarme riguardante la mancanza di alimentazione elettrica del Campus Universitario di Monserrato. A seguito di tale allarme il sottoscritto, coordinatore della *Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità*, per la sede di Monserrato, ha attivato immediatamente i servizi manutentivi per la verificata della corretta accensione di tutti i gruppi elettrogeni mediante l'appaltatore GETEC (convenzione consip FM4).

Il sottoscritto si è inoltre recato inoltre personalmente sul posto accertando che la di mancanza di alimentazione elettrica permaneva e non era possibile ipotizzare un orario di risoluzione della problematica. Ciò premesso, considerato:

- che permane una condizione di potenziale interruzione di pubblico servizio e pericolo per la pubblica incolumità poiché la proiezione temporale di durata dei GE non supera le 4 ore;
- che è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica funzione mediante l'attivazione di un pronto intervento per la fornitura di gasolio per tenere accesi i gruppi elettrogeni;
- che per la fornitura di gasolio per autotrazione si stima un importo di € 15.000 per circa 10.000 da litri nei vari edifici del campus, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle accise e dell'IVA, dovrà avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023, che la fornitura di gasolio di cui trattasi riveste carattere di SOMMA URGENZA.

Monserrato 21/05/2024

Ing. Gianluca Altea