



**FORNITURA DI GASOLIO PER I GRUPPI ELETTROGENI DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
DI MONSERRATO**

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023)

Il giorno 24/10/2024 nella mattina, per un importante guasto alla cabina di consegna ENEL della cittadella universitaria di Monserrato hanno iniziato a lavorare i Gruppi Elettrogeni. Alle 14:25 la ditta che si occupa della manutenzione prontamente intervenuta per le prime verifiche comunica che è stato riarmato tutto, tranne i blocchi B L F. Alle 13,30 è stato disalimentato tutto il campus per circa un'ora per fare ulteriori verifiche in cabina finalizzate ad individuare il problema. Un secondo stacco è stato poi effettuato alle 17,45 sempre di circa un'ora. Queste prime attività non sono state risolutive per il ripristino della corrente nei tre edifici e nel frattempo i gruppi elettrogeni dei blocchi B ed F continuavano ad essere accesi e nelle ore di fermo totale anche tutti i restanti. Si è reso necessario pianificare un nuovo stacco totale di corrente nella giornata successiva venerdì 25 alle 13,30 per circa un'ora che ha consentito di risolvere definitivamente il problema tecnico. Durante questo arco temporale sono stati costantemente monitorati i consumi dei gruppi elettrogeni appurando che la proiezione temporale di durata dei GE non consentiva di garantire la messa in funzione dei gruppi per tutto il periodo necessario per consentire alla ditta di manutenzioni di risolvere il guasto.

Pertanto, la scrivente nel prendere atto che:

- risultava necessario e doveroso intervenire a salvaguardia della pubblica funzione mediante l'attivazione di un pronto intervento per la fornitura di gasolio per tenere accesi i gruppi elettrogeni;
- che per la fornitura di gasolio per autotrazione si sono stimati necessari circa 8500 litri da distribuire nei vari edifici del campus per un costo 1,389 € al litro oltre IVA;
- l'operatore economico individuato per la fornitura del gasolio, comunica che il prezzo convenuto per la fornitura sarà pari a 1,39 €/litro
- l'operatore è intervenuto alle ore 14 del 25 fornendo 6200 litri come da bolla allegata alla presente

DICHIARA

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023, che la fornitura di gasolio di cui trattasi ha rivestito carattere di SOMMA URGENZA.

Ing. Valeria Nastrucci