



Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità
Dirigente: Ing. Antonella Sanna

**FORNITURA DI ARMADI DI MT NEL BLOCCO B DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI
MONSERRATO, IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI”**

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023)

Il giorno 27/04/2025 alle ore 14:00 circa è pervenuta una segnalazione riguardante la mancanza di alimentazione elettrica del Campus Universitario di Monserrato. A seguito di tale avviso il sottoscritto, coordinatore della *Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità* per la sede di Monserrato, ha accertato che fossero già stati attivati i servizi manutentivi mediante l'appaltatore GETEC (convenzione Consip FM4).

Il sottoscritto si è inoltre recato personalmente sul posto (alle 14:30 circa) accertando la permanenza della mancanza di alimentazione elettrica. La stessa era cagionata da un problema alle armadiature di MT posizionate nella cabina afferente al blocco B. Isolata la linea si è proceduto, con il supporto di ENEL, alla rialimentazione del Campus di Monserrato (ore 15:45 circa) con la sola esclusione degli edifici B, F ed L che risultano annidati nella linea in guasto.

Ciò premesso, considerato:

- che permane una condizione di potenziale interruzione di pubblico servizio e pericolo per la pubblica incolumità poiché le armadiature della cabina di MT presentano evidenze di malfunzionamento;
- che è necessario intervenire a salvaguardia della continuità del pubblico servizio e della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per la fornitura di nuove armadiature di MT in sostituzione di quelle attualmente in uso;
- che per la fornitura di cui sopra si stima un importo di € 160.000 circa, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA,
- che è necessario dare immediato avvio alla risoluzione della criticità sopra evidenziata;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023, che la **“Fornitura di armadi di MT nel blocco B del Campus Universitario di Monserrato, in sostituzione degli esistenti”** riveste carattere di **SOMMA URGENZA** e

CHIEDE

l'immediato avvio dell'acquisizione della **“Fornitura di armadi di MT nel blocco B del Campus Universitario di Monserrato, in sostituzione degli esistenti”** ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. art. 140 c.1, D.Lgs n. 36/2023.

Monserrato 27/04/2025

Ing. Gianluca Altea
firmato digitalmente